W związku z zapytaniem o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do przetargu na dostawę i montaż stolarki okiennej PVC do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kłodzku przy ul. Spółdzielcza 6 – 8; 10 – 12 (klatki schodowe i pom. gosp.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku na posiedzeniu w dniu 26.09.2019 r. udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie: Czy okna o wym. 1500x850 muszą być rozwieralno – uchylne?

Odpowiedź: Tak. Oczekiwane są okna rozwieralno - uchylne.

Pytanie: jakiego rodzaju nawiewniki są wymagane – grawitacyjne czy higrosterowalne??

Odpowiedź: Wybór nawiewnika należy do oferenta. Rodzaj zastosowanego modelu należy opisać w ofercie..

Pytanie: Jaki typ szyb jest wymagany do nowych okien – jednostronnie czy dwustronnie bezpiecznych?

Odpowiedź: Wymagane są szyby dwustronnie bezpieczne.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega podany w SIWZ termin do którego należy przeprowadzić obowiązkową dla oferentów wizję lokalna obiektów, których dotyczy postępowanie.

Aktualnie podana data to: 11 października 2019 r. do godz. 15:00.

Właściwa data, po korekcie, to: 8 października 2019 r. do godz. 15:00.